

विद्यालयों की सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी धर्का

सी०डी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. स.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है।	✓
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	✓
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	✗
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी०) है ?	✓
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	✓
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन से सटे बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	✓
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	✓
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	✓
9	क्या भवन की छत (R.C.C.) की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गया ?	✓
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं ?	✓
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	✗
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंके क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	✓
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	✓
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	✓
15	क्या कक्ष के न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	✓
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है ?	✓
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेय केस (जीने) का प्राविधान है ?	✓
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	✓

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Director
Sunbeam School
Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है ?	✓
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एम्प्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	✓
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	✓
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	✓

संस्थापित किया जाता है कि सनदीकर, देवीया NDC के आने के
 अक्षा 10 को 10 मीटर
 में 10 मीटर संस्थापित किया गया

(Dery Kum)
 C.O. 10 m. Si Rom

(Signature)
 सहायक अधीक्षक
 विद्यालय, पो. वि. वि.
 देवीया

Principal
 Sunbeam School
 Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

Director
 Sunbeam School
 Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

(Signature) / Principal
 जवाहर नवोदय विद्यालय
 Jawahar N. Odaya Vidyalaya
 गोरगढ़, अमरसि, सोनो
 Goragad, Amarsa, L.P. PIN-227409

(Signature)
 Principal
 Sunbeam School
 Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

(Signature)
 Director
 Sunbeam School
 Sonda (E) Po.&Distt.-Deoria

(Signature)
 Principal
 J. T. Golden - Jubilee School
 Affiliated to C. L. C. E.
 ALLAHABAD.