

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 206/2020/5/2023-24

Dated: 17/05/2023


Certified that the existing building of **Sunbeam School, Sonda (East), Salempur Road, Post-Deoria, District-Deoria (UP)** comprised **Ground floor and 2 upper floor** owned/occupied by **Sunbeam School run by Jagdish Mishra Shiksha Prachar Prasar Samiti, Sonda (East), Salempur Road, Post-Deoria, District-Deoria (UP)** have complied with the Building safety requirements in accordance with National building Code Rules, and verified by the officer concerned of the **Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam, Deoria** on **17/05/23** in the presence of **Avanish Mishra, Secretary of society Jagdish Mishra Shiksha Prachar Prasar Samiti, Sonda (East), Salempur Road, Post-Deoria, District-Deoria (UP)** and that the building/premises is fit for occupancy up to **Class XII** with effect from **17/05/2023** for period of 5 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

Issued on **17/05/23** at Deoria by-

Nigam,

To,

Sunbeam School Deoria
Run By: Jagdish Mishra Shiksha Prachar Prasar Samit
Sonda (East), Salempur Road,
Post-Deoria, District-Deoria (UP)



(आखिलेश सिंह)

इकाई प्रभारी

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman


कृशीनगर इकाई, देवरिया (यू.पी.)

Deoria



Principal


Sunbeam School
Sonda (E) Po. & Distt.-Deoria


Manager
Sunbeam School
Deoria


विद्यालयों की सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस.०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट


क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	✓
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है।	✓
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	✓
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊँचा है ?	✓
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी०) है ?	✗
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	✓
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन से सटे बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	✓
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	✓
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	✓
9	क्या भवन की छत (R.C.C) की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	✓
10	क्या भवन की दीवार ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	✓
11	क्या भवन की दीवार/छत में क्रैक है ?	✗
12	क्या कक्षों की छतों की उँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	✓
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं उँचाई 4.5 मी० है ?	✓
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	✓
15	क्या कक्ष के न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	✓
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० उँचाई 2.0 मी०) है ?	✓
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेय केस (जीने) का प्राविधान है ?	✓
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने को चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	✓

19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	✓
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	✓
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	✓
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स बद्धपतेज एक ठवगत्रह स्थापित है ?	✓


(अखिलेश सिंह)

इकाई प्रभारी
उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०
कुशीनगर इकाई, देवरिया (यूपी.)


Principal
Sunbeam School
Sonda (E) Po. & Distt.-Deoria


Manager
Sunbeam School
Deoria